

## Verificarea si revizia instalatiei de utilizare gaze naturale:

Verificarea/revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale este o obligație ce revine **clienților**.

**Verificarea tehnică** a instalațiilor de utilizarea gazelor naturale se realizează:

- periodic, la maximum 2 ani;
- la cererea clientului final.

**Revizia tehnică** a instalațiilor de utilizarea gazelor naturale se realizează:

- periodic, la maximum 10 ani;
- după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
- după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;
- la cererea clientului final.

**Conform Procedurii, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face în baza:**

- contractului de prestări servicii încheiat cu un operator economic autorizat de ANRE.
- notificării transmise clientului final de către furnizorul de gaze naturale, din oficiu, în situațiile de scadență a verificării/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.
- documentației tehnice care a stat la baza execuției/punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale.

Lista integrală a operatorilor economici autorizați ANRE poate fi consultată de către dumneavoastră pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv [www.anre.ro](http://www.anre.ro)